

1. 기본 사양

용도	승객용 (장애인 겸용)	
기종	MP17-CO-45-2F/2E-2대	MP17-CO-45-5F/5E-2대
정격 하중	1150 KG (17인승)	
정격 속도	45 M/MIN	
구동 방식	VVVF	
정지층 수	1F - 2F (2 STOP, CAR 일방향)	1F - 5F (5 STOP, CAR 일방향)
열림 방식	2 DOOR 중앙개폐식	
승강기 내부 크기	폭: 1800mm x 깊이: 1500mm x 높이: 2400mm	
출입문 크기	폭: 1000mm x 높이: 2100mm	
승강로 내부 크기	폭: 7000mm x 깊이: 2150mm(콘크리트 승강로 기준)	
전고	15350 mm	26100 mm
행정거리	8100 mm	19370 mm
오버헤드	5000 mm	5000 mm
피트	2250 mm	1730 mm
모터용량	11Kw	
메인로프	∅ 10 x 7본	
완충기	CAR : SPRING , C.W.T : SPRING	
레일	CAR : 24 Kg/M , C.W.T : 13 Kg/M	
견보정차	인터폰	
동력전원	AC - 3PH 380V 60HZ	
조명전원	AC - 1PH 220V 60HZ	


2. 제작 사양

구분	항목	내용
자재 규격 및 재질	Car Panel	SUS-Vibration 1.5t
	Car Door	SUS-Vibration 1.5t
	Car Floor	Deco tile
	Car Sill	경질 Aluminium
	Hall Door	SUS-Vibration 1.5t
	Jamb	SUS-Vibration 1.5t
기타 사항	Hall Sill	경질 Aluminium
	이 중 천정	강판도장 & 이크릴
	Etching 有, 無	Car Panel : Car Door : Hall Door :

3. 건축반영사항

구분	점검 사항	점검 기준
승강로	오-버 헤드	최상층 바닥 마감면에서 승강로내 천정까지임
	피트	신디콘크리트 마감면에서 최하층 바닥까지임
	내부 벽면 및 바닥	침수없이 청결하고 돌출부위가 없을 것
	기타 설비	승강기와 관련없는 배관, 배선이 없을 것

재질등 기본적인 사양은 4대 동일함

Rev. No.	인 Drawn By	Byungji Park	Appd By		3rd Angle Projection	Project	한강공원	Title	시양사
Date	Desd By	Byungji Park	Chkd By		Unit	Scale	목심권역 특화사업	Project No.	한강-21-0000
Drawn By	Byungji Park				N/S	Part	LAV OUT	Drawing No.	1000-20-00-01
Chkd By					Date	20090226			02/26
Comments	 주)금호엘리베이터 KUMHO ELEVATOR CO., LTD.								
http://www.kumhoellevator.co.kr E-Mail:kumho@kumhoel.com Tel: 02-699-2088/855-0016 Fax: 02-564-4183									